




Nr. 74 Data 5/09/2018

Firma S.C. I.C. ARHITECTONIC I.R.L.
Adresa, telefon 31411607X
E.C.A.T.E.N.A.T.E.O.D.R.O.N. 14-

REFERAT
Privind verificarea de calitate la cerință I.C. (A/R).
a proiectului CONSTRUIRE HALA DE PROIECTIE PENTRU
SPINTECARE, RETEZARE ȘI SORTARE CHERESTEA
faza PT / LUCRARE UNIPAC D'ACHIZITIE ȘI
UTILITATE FRECVENTE.

1. Date de identificare

-proiectant general I.C. ARHITECTONIC I.R.L.
-proiectant de specialitate ART CAA BUILDING AND DESIGN S.R.L.
-investitor EURO COM EXPANSION S.A.
-amplasament județ/sector ARGEȘ, localitate CURTEA DE ARGES,
str. RAMNICUL VALCEI nr. 1130 cod postal
data prezentării proiectului pentru verificare 5/09/2018

2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției


DOCUMENTAȚIA PREZENTATĂ PENTRU VERIFICARE REZOLVA
DISTRIBUȚIA ENERGIEI ELECTRICE DIN TES, TE1, TE2,
DEȘI ENALIMENTAT DE CĂBLU CRYAB 3x70+3T kVp
(P1-100kV, P2-70kV), INSTALAȚIE DE ILLUMINAT
NORMAL, ILLUMINAT DE SIGURANȚĂ ȘI EVACUARE,
PANIȚĂ, CONTINUAREA LUCRULUI, GARANȚĂ, INST. ȘI DE
PRIZĂ, INSTALAȚIE DE DETECTARE, SEMNALIZARE ȘI
TIZARE INCENDIU, INST. ȘI DE PROTECȚIE CONTRA TEMPERA-
TURILOR ACCIDENTALE ȘI DE CONTACT ȘI DE SCARCA-
RILOR ATMOSFERICE

3. Documente ce se prezintă la verificare:

- Teme de proiectare;
- Certificat de urbanism nr. emis de
- Ave obținute
- Autorizația de construire nr. emisă de
- Raportul expertizei tehnice (la proiectele de punere în siguranță la acțiunea seismelor, reabilitare termică, extinderi, modernizări, etc.)
- Memoriul elaborat de proiectant în care se prezintă soluția adoptată pentru respectarea cerinței verificate
- Planșele desenate în care se prezintă soluția constructivă
- Nota de calcul în care se fundamentează soluția presupusă, programul de calcul și listatul
- Alte documente:

4. Concluzii asupra verificării:

- a) În urma verificării, se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și stampilându-se, conform îndrumătorului.
- b) În urma verificării, se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și stampilându-se, conform îndrumătorului, cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse în proiect, prin gajul investitorului, de către proiectant:



Am primit

Am primit